

Ancho dispositivo	Presion Pascales	DISPOSITIVO			PERIMETRO PUERTA				DISPOSITIVO + PUERTA	
		Rebaje m/m dispositivo	Superficie cm2	Caudal Litros /segundo	Holgura superior /lateral puerta	Holgura inferior puerta	Superficie perimetro cm2	Caudal Litros /segundo Perimetro	Superficie disp+perimetro cm2	Caudal total dispositivo + perimetro Litros /segundo
625	10	6	37,5	5,11	1 m/m	3 m/m	65,6	8,93	103,1	14,04
	10	7	43,75	5,96					109,35	14,89
	10	10	62,5	8,51					128,1	17,44
625	20	6	37,5	7,22	1 m/m	3 m/m	65,6	12,63	103,1	19,85
	20	7	43,75	8,43					109,35	21,06
	20	10	62,5	12,04					128,1	24,67
725	10	6	43,5	5,92	1 m/m	3 m/m	69,6	9,48	113,1	15,4
	10	7	50,75	6,91					120,35	16,39
	10	10	72,5	9,87					142,1	19,35
725	20	6	43,5	8,38	1 m/m	3 m/m	69,6	13,4	113,1	21,78
	20	7	50,75	9,77					120,35	23,17
	20	10	72,5	13,96					142,1	27,36
825	10	6	49,5	6,74	1 m/m	3 m/m	73,6	10,02	123,1	16,76
	10	7	57,75	7,86					131,35	17,88
	10	10	82,5	11,24					156,1	21,26
825	20	6	49,5	9,53	1 m/m	3 m/m	73,6	14,18	123,1	23,71
	20	7	57,75	11,12					131,35	25,3
	20	10	82,5	15,89					156,1	30,07
925	10	6	55,5	7,56	1 m/m	3 m/m	77,6	10,57	133,1	18,13
	10	7	64,75	8,82					142,35	19,39
	10	10	92,5	12,6					170,1	23,17
925	20	6	55,5	10,69	1 m/m	3 m/m	77,6	14,95	133,1	25,64
	20	7	64,75	12,47					142,35	27,42
	20	10	92,5	17,82					170,1	32,77
1200	10	6	72	9,81	1 m/m	3 m/m	88,6	12,07	160,6	21,88
	10	7	84	11,44					172,6	23,51
	10	10	120	16,34					208,6	28,41
1200	20	6	72	13,87	1 m/m	3 m/m	88,6	17,06	160,6	30,93
	20	7	84	16,18					172,6	33,24
	20	10	120	23,11					208,6	40,17